


Série commerciale	Série type
8255 6AAER	8255 6AAER02



Rep	Désignation	Références	Ind. Prix
1	Panneau Avant peint.	S303AA5010	
2	Capot supérieur Peint.	S303AA5008ER	
3	Panneau arrière et distancier peint	S303AA5255	
4	Gaiçon de ventilation complet.	S302AA5556	
5	Grille assemblée peinte.	S303AA5006	
6	Capot gauche peint.	S303AA5004	
7	Capot droit peint.	S303AA5456ER	E11
8	Isolant de fond avant (Calsil).	S142CC0030	G13
9	Isolant de fond arrière (Calsil).	S142CC0032	F13
10	*Isolant côté 1 (392x544x15) (Vermiculite).	S142FF0037	
11	*Isolant côté 2 (392x544x10) (WDS).	S142BB0035	
12	*Isolant côté 3 (437x600x20) (Vermiculite).	S142FF0035	
13	*Isolant côté 4 (437x609x20) (Pyrolaine).	S142AA0155	

Rep	Désignation	Référence	Ind. Prix
14	*Isolant dessus (431x545x15) (WDS).	S142BB0046	
15	Isolant chapeau (163x390x77) (Vermiculite).	S142FF0032	D12
16	*Isolant maintien (545x415) (Pyrolaine).	S142AA0154	
17	*Isolant avant (545x564x25) (WDS).	S142BB0041	
18	*Isolant arrière (545x564x20) (WDS).	S142BB0043	F14
19	*Réhausse isolant chapeau.	S142FF0036	
20	Barrette 6 bornes à vis.	S232AA0110	
21	Résistance 250W + Notice.	S103BBA005	
22	Sécurité thermique 160°C charge ou ventilation.	S132AA0184	C5
23	Sécurité thermique réarmement manuel 160°C.	S132BB0020	C5
24	Turbine tangentielle.	S122AA0046	C13
25	Brique magnetite.	S141AA0024	E9
26	Ensemble thermocouple.	S131CC0214	H11
*	Potentiomètre 22 Kohms axe D6 soudable	S131CC0217	B7

*Délai sur les isolants : consulter notre service après vente.

Pour l'ensemble de régulation : consulter la fiche 0397 « Kit de remplacement Classic neutre ».

Dans le cas, d'une panne du potentiomètre, voir Repère *.

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
		Création de la fiche SAV.	A00	2514 AAER		S06/02 - S23/03	Accu Pack pré-monté.	02
		Changement réf. Sécurité thermique + sonde de charge.	A01					
		2007 Fin de vie tôlerie.	A02					
43/10	10/05/10	Ajouter référence Potentiomètre S131CC0217.	A03					
70/14	08/10/14	Création kit Muller « Neutre » pour remplacer le kit S8290 2 MB	A04					
74/16	05/12/16	MAJ fiche sav NPU sur certain composant + MAJ couleur	A05					
23/18	10/12/18	NPU barrette S232AA0110	A06					